



COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

Prov. di Viterbo

Ordinanza n. 75
del 24.10.2015

IL SINDACO

Vista la nota da parte della A.S.L. Viterbo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti Nutrizione Acque Potabili Pubbliche, Prot. 49432 in data 14/10/2015 con la quale sono state comunicate le risultanze delle analisi chimiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano a seguito di prelievo effettuato in data 12/10/2015.

Visto che dai risultati delle analisi effettuate sull'acqua prelevata è emersa la non rispondenza ai valori di parametro stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 per quanto riguarda i sottoelencati elementi:

- Fluoruri 1,89 mg/l
- Arsenico 12 µg/l

Ravvisata la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica vietando l'utilizzo al consumo umano dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale fino a nuove verifiche.

Accertato che, sotto il profilo Giuridico-Amministrativo, l'acqua erogata al consumo umano è conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 31/01 solo se ha una concentrazione di arsenico inferiore o uguale a 10 µg/l e fluoruri inferiori o uguali a 1,50 mg/l.

Considerato che l'interruzione dell'approvvigionamento idrico comporta maggiori pregiudizi rispetto alla sua continuazione.

Visto l'art. 50, 5° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

ORDINA

Il divieto d'uso, per il consumo umano, dell'acqua distribuita tramite la rete idrica comunale sulla quale risulta la non conformità di arsenico e fluoruri ai parametri previsto dall'Allegato 1 D.Lgs. 31/01.

DISPONE

Di rendere noto il provvedimento alla cittadinanza tramite affissione pubblica e inserimento del presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet comunale.



EL SINDACO
Camilli Piero